

RENOWACJA ŚCIANY TYNKOWANEJ
NAD GRUNTEM:
TYNK REGULUJĄCY WILGOTNOŚĆ
(na całej ścianie i min. 30cm nad poz. gruntu)
SYSTEM BOTAMENT Renovation FSP
min. 20 mm ZŁOŻONY Z:
-**BOTAMENT Renovation VSM**
(obrzutka tynkarska)
-**BOTAMENT Renovation FSP**
(tynk regulujący wilgotność)
-**BOTAMENT Renovation FP**
(tynk renowacyjny drobnoziarnisty)

HYDROIZOLACJA POZIOMA INIEKCYJNA
BOTAMENT MS10 Renovation (krem iniekcyjny)

WYPEŁNIACZ DO NAWIERCANYCH OTWORÓW
PO INIEKCJI - **BOTAMENT M36 SPEED**

ODTWORZENIE HYDROIZOLACJI POZIOMEJ
METODĄ INIEKCJI:

- **BOTAMENT MS10 Renovation** (krem iniekcyjny)
-otwory min. $\varnothing 12\text{mm}$, wiercone jednorzędowo,
w poziomie, co 100-125 mm w najniższych spoinach,
na głębokość do ok. 3cm od końca ściany,
-przed nawiertami spoiny istniejące usunąć na
głębokość 2cm,
- WYPEŁNIACZ NAWIERCONYCH OTWORÓW
PO INIEKCJI -**BOTAMENT M36 SPEED**

MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
BOTAMENT MS30 (w strefie cokołowej
min.30cm nad poz. gruntu / podłoża
i min. 15cm w gruncie)

≥30cm

≥15cm

OPASKA PRZYCOKOŁOWA NP.
OTOCZAKI, GRES GRANIT. ITP.

BRAK DOSTĘPU
DO ŚCIANY OD ZEWNĄTRZ

RENOWACJA ŚCIANY PIWNICY OD WEWNĄTRZ

- (brak dostępu do ściany od zewnątrz; renowacja nad
otwory iniekcji i min. 80 cm nad linię zawilgoceń)
- TYNK RENOWACYJNY **BOTAMENT MS20**
min. 20 mm (w zależności od zasolenia ściany)
+ **BOTAMENT MS30** 3,5 mm (mikrozaprawa
uszczelniająca, paroprzep., odporna na siarczany)
lub TYNK REGULUJĄCY WILGOTNOŚĆ
SYSTEM BOTAMENT Renovation FSP
min. 20 mm ZŁOŻONY Z:
-**BOTAMENT Renovation VSM** (obrzutka tynk.)
-**BOTAMENT Renovation FSP**
(tynk regulujący wilgotność)
-**BOTAMENT Renovation FP**
(tynk renowacyjny drobnoziarnisty)
 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA PIWNICY W GRUNCIE
(bez wykopów zewnętrznych)

PODŁOGA NA GRUNCIE

- POSADZKA
- WARSTWA DOCISKOWA -JASTRYCH
BOTAMENT M 54 FM
- TERMOIZOLACJA
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
- HYDROIZOLACJA min.2mm **BOTAMENT RD2**
(w pom. na stały pobyt ludzi)
- MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
BOTAMENT MS30 (pas 200÷300mm od ściany)
- CHUDY BETON
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
- GRUNT RODZIMY

20÷30cm

druk:230413

Botament

ul. Prądzińskiego 20, 63-000 Środa Wlkp., botament.pl
+48 606-318-643, 61-286-45-17, technik@botament.pl

RENOWACJA HYDROIZOLACJI ŚCIAN,
INIEKCJA OD WEWNĄTRZ,
ŚCIANA TYNKOWANA

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia, a jego integralną częścią są karty techniczne poszczególnych produktów. Szczegółowych informacji udzielają technicy zastosowań i doradcy handlowo-techniczni Botament.

data: 2023.04. skala: 1:10
nr rys:

06.02.00